



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
Матвеево-Курганского района**

ул. Комсомольская, 92, п. Матвеев Курган,  
Матвеево-Курганский район,  
Ростовская область, 346970

22.09.2022 № 07-46-2022

Директору МБОУ Комбайновская  
общеобразовательная школа им.  
Воина-афганца Алексея Демяника

Богомаз С.И.

ул. Таганрогская, 2а,  
с. Рясное,  
Матвеево-Курганский район,  
Ростовская область, 346975

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
федерального законодательства в  
сфере социальной защиты инвалидов

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, посредством создания условий для их беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям района, по результатам которой выявлены следующие нарушения.

Так, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

В силу ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Соответствующие требования, предъявляемые к оборудованию входа помещений, содержатся в нормативном документе по строительству – «СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр. (далее - Свод).

Л1 № 394110

Согласно п. 5.1.14 Свода у внешних лестниц для подъема маломобильных групп населения при перепаде высот от 0,14 м до 6,0 м следует предусматривать пандусы или подъемные устройства. Длина непрерывного марша пандуса должна соответствовать требованиям продольного уклона согласно таблице 5.1 Свода.

Пунктом 5.1.16 Свода установлено, что пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м.

Согласно п. 5.1.17 поверхность пандуса должна быть выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, а также нескользкой и соответствовать требованиям 5.1.11. Свода.

В нарушение указанных положений закона в МБОУ Комбайновская ООШ не созданы условия для беспрепятственного пользования учреждением инвалидами, в результате чего пандус при входе в здание имеет одностороннее ограждение, у него отсутствует нескользящая контрастная поверхность, уклон не соответствует требованиям Свода.


Такое положение нельзя признать допустимым, так как оно не только нарушает, гарантированное ст. 43 Конституции право на общедоступность дошкольного образования несовершеннолетних, но и свидетельствует о неисполнении на данном объекте законодательства о социальной защите инвалидов, в результате чего инвалидам не обеспечиваются равные с другими гражданами возможности в реализации их прав.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению нарушений федерального законодательства, их причин и способствующих им условий.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. Представление рассмотреть с обязательным участием сотрудника прокуратуры Матвеево-Курганского района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор  
Матвеево-Курганского района  
старший советник юстиции



И.Г. Романычев